

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №69 Красносельского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт: Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, дом 18, корпус 2, лит.А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание _____ 2 _____ этажей, _____ 2579,7 _____ кв.м;

часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): _____ 9002 _____ кв.м.

Объект культурного наследия: _____ нет _____

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): _____ государственная _____

Арендодатель (наименование организации): _____ нет _____

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): _____ оперативное управление _____

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): _____ муниципальная _____

Наименование и адрес вышестоящей организации: _____ Администрация Красносельского района, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа д.3 _____

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): _____ образование _____

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): _____ реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми _____

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): _____ 305 чел. _____

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): _____ на объекте по месту предоставления услуги _____

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): _____ все возрастные категории _____

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта) К, О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ детский сад №69 Красносельского района Санкт-Петербурга Чепикова Эльвира Александровна с одной стороны, действующий на основании Устава и Заместитель Председателя Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» (сокращённое наименование СПб ООВБД «Инвалиды войны») Кунец Игорь Олегович с другой стороны, действующий на основании Доверенности №3 от 10.10.2018, срок действия 1 год составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный** : нет
3. Пандус стационарный внутренний** : нет
4. Пандус инвентарный*** : переносные аппарели инв. № 01630424
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует К, С, О
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, не соответствует К, О, С
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны**** : да, не соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте ____ м): нет
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют К, С, О, У
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У:
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет

17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: нет

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: нет

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, дом 18, корпус 2, литА и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг(и) на Объекте на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	С, О	. Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (перед опасным участком, изменением направления движения, входом в здание и т.п.). Принятые меры: организована помощь на объекте силами персонала, включая сопровождение маломобильных граждан на объекте и помощь в преодолении барьеров, мешающих получению услуг. На калитке перед входом на участок, размещена табличка с номером телефона для вызова сотрудника. Приказом закреплены сотрудники, ответственные за встречу и	Приказ №33-а от 15.01.2019 Приказ №36-а от 28.01.2019

		сопровождение инвалидов на объекте: Голубева З.И. и Ядринова Т.Н. Закреплён сотрудник, ответственный за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, за проведение инструктажа с сотрудниками- зав. хозяйством Семенова Е.В.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	О, С, К	Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней внешней лестницы. Одиночная ступень высотой 0,1 м входной площадки не оборудована съездом. Наружная и внутренняя лестницы входной зоны не дублируется пандусом или подъемным устройством. Отсутствуют поручни у лестницы. Отсутствует смотровая панель в полотне наружной двери, доступной для МГН. При двухстворчатой двери ширина одной рабочей створки 0,77 м. Входная дверь, доступная для МГН не имеет символа, указывающего на её доступность. Принятые меры: перед наружной лестницей размещена табличка с номером телефона для вызова сотрудника. Для преодоления 2-3 х ступеней наружной и внутренней лестниц инвалидом К с помощью ответственного сотрудника учреждения применяются переносные аппарели.	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
	С, О, К	Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенная поверхность участков пола на путях движения перед дверными проёмами, входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей. Отсутствует разметка контрастной цвету окружающего пространства краской зоны «возможной опасности» с учётом проекции движения дверного полотна. Не обеспечена непрерывность поручней с внутренней стороны лестницы. Верхняя и нижняя ступени маршей эвакуационной лестницы не имеет контрастного окрашивания или тактильных напольных контрастных указателей. Эвакуационная лестница не имеет поручней. Внутренняя лестница не дублируется подъемным устройством. Вход для инвалидов «К» на 2 этаж не доступен. Принятые меры: сопровождение инвалидов ответственным сотрудником учреждения. Инвалиды категории «К» обслуживаются только на первом этаже здания.	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
	С, Г, О, К	Принятые меры: сопровождение инвалидов ответственным сотрудником учреждения. Инвалиды категории «К» обслуживаются только на первом этаже здания.	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
	С, Г, О, У	Размер универсальной кабины 1,6 x 1, 1 м (ширина x	

		глубина), в ней отсутствуют откидные опорные поручни, штанги, унитаз не оборудован опорой для спины, в кабине отсутствуют крючки для одежды, костылей и проч. У двери отсутствует специальный (в т.ч. рельефный) знак, в кабине отсутствует система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с дежурным персоналом, над входом в доступный сан.узел отсутствует световой мигающий оповещатель, срабатывающий при нажатии тревожной кнопки. В кабине уборной применены водопроводные краны с раздельным управлением горячей и холодной водой. Выключатель установлен на высоте 1,8 м от уровня пола. Ширина дверного полотна в свету 0, 57 м. Принятые меры: сопровождение инвалидов ответственным сотрудником учреждения. Уборная для инвалида «К» не доступна.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
	С, О, Г, У, К	Отсутствуют символы доступности входа в здание и входа на территорию объекта. Принятые меры: вся необходимая информация предоставляется в доступной форме, с применением при необходимости технических и наглядных средств сопровождающим инвалида ответственным сотрудником учреждения.	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):

- На входе на участок разместить табличку на контрастном фоне с информацией об объекте и телефоном (дублируемым шрифтом Брайля), по которому можно обратиться за помощью или кнопкой вызова персонала (п. 5.1.1. СП 59.13330.2016).

✓ - одиночную ступень входной площадки оборудовать съездом (пп. 5.1.11; 5.1.12; СП 59.13330.2016).

- На калитке разместить знак, указывающий на доступность входа для инвалида, (п.6.5.1 СП 59.13330.2016)

✓ - Обустроить наружную и внутреннюю лестницы входной зоны, эвакуационную лестницу поручнями в соответствии с ГОСТ Р 51261-99 (п. 6.1.2. СП 59.13330.2016)

✓ - Оборудовать универсальную кабину уборной крючками и поручнями, системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи, а также табличкой, выполненной рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. Предусмотреть открывание двери кабины снаружи (пп. 6.3.6; 6.3.9. СП 59.13330.2016).

- Обеспечить официальный сайт <http://gdou69krasnosel.ucoz.net/> учреждения версией для слабовидящих в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012 и разместить на нём в разделе «Доступная среда» следующую информацию:

✓ - об отсутствии доступного, специально оборудованного для инвалидов санитарного узла;

✓ - об отсутствии парковки на территории учреждения.

- Приказом руководителя по учреждению утвердить порядок обслуживания инвалидов категории «К» на объекте (на уровне 1 этажа).

- Разработать дополнения к должностным обязанностям сотрудников, ответственных за встречу и сопровождение инвалидов на объекте.

- Разработать дополнения к должностным обязанностям сотрудника, ответственного за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов (Приложение к распоряжению №689-р от 14.11.2017 Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга)



Заведующий ГБДОУ
детский сад №69

Чешикова Э.А.

М.П.

Зам. Председателя
СПСОООВБД «Инвалиды войны»



Кунец И.О.

13.03.2019 г.

* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

** Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

*** Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.

**** Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов.